

**Управление образования администрации Никольского района Пензенской области  
муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Дом детского творчества»  
Никольского района Пензенской области**

Адрес: ул. Московская , 4  
г. Никольск,  
Пензенская область,  
РОССИЯ, 442680

ИНН: 5826101347  
ОКПО: 4752 9771  
ОГРН: 1025800960349

Телефон: 8 (84165) 4 12 40

---

12.08.2022 г.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Городищенского и Никольского районов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Никольского района Пензенской области сообщает, что представление от 15.07.2022 г. № 31 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» рассмотрено. Устранены следующие нарушения, указанные в Представлении:

п.1 - на здание установлен указатель движения указатель движения к источнику противопожарного снабжения- пожарному гидранту;

п.2. - установлены колпаки-рассеиватели на светильник в помещении мастерской;

п.3. 04.07.2022 г. проведена практическая тренировка по эвакуации с составлением Акта и регистрацией в Журнале учета (копии прилагаются);

п.4 - подставки для огнетушителей из горючих материалов демонтированы и установлены металлические кронштейны согласно Правил противопожарного режима в РФ;

п.5.- средство пожаротушения (огнетушитель №1) приведен в исправное состояние – проведено техническое обслуживание –ремонт запорного устройства огнетушителя ПОО ООО «ВДПО» с регистрацией записи в соответствующем Журнале технических работ;

п.6. - определен предел огнестойкости отделочного материала пола- линолиума в коридоре на втором этаже, согласно товарной накладной установлена маркировка изделия и получен сертификат, определяющий класс пожарной безопасности КМ2 (группа воспламеняемости В2, группа Дымообразующей способности Д2, группа токсичности продуктов горения Т2, группа по распространению пламени РП1) (копия сертификата и товарной накладной прилагается);

п.7. приобретено средство индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара для дежурного персонала –универсальный фильтрообразующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е (копия сертификата соответствия прилагается);


п.11. проведенообследование технического состояния вентиляционных каналов и их очистка ООО ВДПО (копия акта прилагается).

п.12. устранено ограничение доступа к огнетушителю №9;

п.14. в помещении под лестничным маршем легковоспламеняющиеся жидкости (краска и тара от нее) убраны, в настоящее время отсутствуют.

По устранению нарушений, указанных в п.8. (установка эвакуационного освещения), п.9.,10, 13 (установка автоматических пожарных извещателей в подсобном помещении и на чердаке, модернизация системы АПС) приняты следующие меры: проведено техническое обследование, замеры и ведется разработка сметного расчета по проведению данных работ, изыскиваются средства на оплату работ по Договору, которые будут проведены лицензированной на данные виды работ организацией ПОО ООО «ВДПО» согласно их графика в течение августа 2022 г. Нарушения будут устранены до 01.10.2022 г.

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Никольского района



Храбскова И.В.

