



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Городищенского и
Никольского районов)**

ул. Комсомольская, 27 г. Никольск 442680

тел. 4-15-00

E-mail: NikolskOND@mail.ru

Директору МБУ ДО «ДЛТ» Никольского района
И. В. Храбковой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 31

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 15 » июля 2022 г.

г. Никольск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Городищенского и Никольского районов по пожарному надзору
Дешин Илья Александрович

(должность, наименование органа НД, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дела)

рассмотрев постановление от «15» июля 2022 г. по административному правонарушению в
области пожарной безопасности и материал дела об административном правонарушении
№ 31 в отношении директора МБУ ДО «ДЛТ» Никольского района Храбковой И. В.

проживающая по адресу: Пензенская область, г. Никольск, ул. Ульяновская, д. 20, кв. 99,

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

«23» июня 2021 г. в 14 час. 00 мин., в Никольском районе

(поселенный пункт)

на объекте защиты МБУ ДО «ДЛТ» Никольского района, расположенного по адресу:
Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Московская, 4 при проведении
проверки прокуратурой Никольского района с привлечением специалиста - сотрудника
ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов, были выявлены нарушения
требований пожарной безопасности, а именно:

1. На зданиях отсутствуют указатели движения к источникам противопожарного водоснабжения; п. 48, абз. 3, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
2. Осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками(рассеивателями) в помещении мастерской, предусмотренных конструкцией; п. п. В, п. 35, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
3. Не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации лиц не реже чем 1 раз в пол года; п. 9, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
4. Огнетушители установлены не по требованию п. 409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479), а также установлена на подставках из горючих

материалов;

5. На объекте защиты средство пожаротушение (огнетушитель № 1) находится в неисправном состоянии; п. 54, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
6. Не представляется возможным определить предел огнестойкости отделочным материалов пола в коридоре на втором этаже; п. 25, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
7. У дежурного персонала отсутствует средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара. П. 30, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
8. На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение; абз. 2, п. 37, ППР в РФ; п. 4.3.12, СП 1.13130, ч. 3, ст. 4, ФЗ-123;
9. При эксплуатации сверх срока средств пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, руководитель объекта защиты не осуществил ежегодное проведение испытаний на объекте защиты средств обеспечения пожарной безопасности; абз. 4, п. 54, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
10. В подсобном помещении отсутствуют автоматические пожарные извещатели; П. 6.6.2, СП 484.1311500.2020; ч. 3, ст. 4, ФЗ-123;
11. Не осуществлена очистка вентиляции от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; п. 43, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
12. Руководитель объекта защиты допустил ограничение доступа к огнетушителю № 9; п. п. Е; п. 16; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);
13. В чердачном помещении отсутствует система пожарной сигнализации; ч. 3, ст. 4, ФЗ-123; п. 42, табл. 3 СП 486.13115000.2020;
14. В помещении под лестничным маршем допущено размещение легковоспламеняющихся жидкостей и других горючих материалов; п. п. К, п. 16, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).

(подробно указывается существо правонарушения и также их пункты нарушенных нормативных документов)

(подробно указывается статья примененного к объекту защиты нормативного документа)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причинам Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений (перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавших.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в ОНД и ИР Городищенского и Никольского районов по адресу: Пензенская область г. Никольск, ул. Комсомольская, 27, каб. № 17, в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица,

вынесшего представление _____

(подпись)

(И. А. Дешин)

(расшифровка подписи)

Представление получил ✓

15.08.2022

(дата, должность, подпись)

Храб

(И. В. Храбскова)

(ФИО)

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8-8412-68-11-12